ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Брянской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Брянской области»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены и эпидемиологии в Брянской области"
Юридический адрес: 241050, Брянская обл, Брянск г, Ленина пр-кт, дом 72, тел.: 84832 749590
e-mail: bgcsen@mail.ru
ОГРН 1053244057239 ИНН 3250059330

Адреса мест осуществления деятельности: 241050, Брянская обл, Брянск г, Ленина пр-кт, дом 72, тел.: 84832 749590, e-mail: bgcsen@mail.ru; 241050, Брянская обл, Брянск г, 2-й Советский пер, дом 5А, тел.: 84832 749590, e-mail: bgcsen@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510827

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий санитарно-гигиенической лабораторией ИЛЦ - врач по СГЛИ,
Руководитель ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Брянской области"

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Брянской области» МП

Е.Н. Рожнова

20.02.2026

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 32-01/06211-26 от 20.02.2026

1.Заказчик: Индивидуальный предприниматель ДАДЫКО ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ
(ИНН 323403075534 ОГРН 318325600026949) тел: +7 9206076070

2. Юридический адрес: 359231, Калмыкия респ., м.р-н Черноземельский, с.п. Аретезианское, п.Буровой, ул.Победы, д.3, кв.1.
Фактический адрес: 241001, Брянская обл., г.Брянск, ул.Дуки, д.65, офис 313.

3. Наименование образца (пробы): декоративный камень из бетона в ассортименте
НД на продукцию: ТУ 23.61.11-001-0131281167-2024

4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): ИП Дадыко Денис Владимирович
Юридический адрес: 359231, Калмыкия респ., м.р-н Черноземельский, с.п. Аретезианское, п.Буровой, ул.Победы, д.3, кв.1.
Фактический адрес производства: Брянская область, Выгоничский района, п.Выгоничи, ул.Советская, д.108а.

5. Место отбора: склад продукции ИП Дадыко Д.В., Брянская область, Выгоничский района, п.Выгоничи, ул.Советская, д.108а.

6. Информация об отборе:

Дата и время отбора: 29.01.2026 12:00 - 14:00
Ф.И.О., должность: ИП Дадыко Денис Владимирович

Дата и время доставки в **ИЛЦ:** 17.02.2026 09:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 30108-94 Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов

7. **Цель исследований, основание:** Производственный контроль, заявка в ИЛЦ №155 от 17.02.2026г., заявка ИП Дадыко Д.В., вх.№32-20/324-2026 от 29.01.2026г.

8. Дополнительные сведения:
Серийное производство, Акт отбора от 29 января 2026 г.
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-7 и п.9), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

9. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:
Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Глава II, Раздел 11.
ГОСТ 30108-94 «Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов»;
СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009), п.5.3.4.

10. Код образца (пробы): 32-01/06211-3ИИ-26

11. НД на методы исследований, подготовку проб:
ГОСТ 30108-94 Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов;
МВИ 40090.3П700 Методика измерения активности радионуклидов с использованием сцинтилляционного гамма-спектрометра с программным обеспечением "Прогресс";
МУ 2.6.5.008-2016 «Контроль радиационной обстановки. Общие требования».

12. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Установки спектрометрические, МКС-01А "МУЛЬТИРАД-гамма"	1008
2	Весы лабораторные, GX-2000	14517049
3	Гермогигрометры, ИВА-6	АЕ26
4	Дозиметры гамма-излучения, ДКГ-07Д "Дрозд"	9022

13. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

14. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 241050, Брянская обл, Брянск г, Ленина пр-кт, дом 72
Лаборатория ионизирующих, неионизирующих излучений и физических факторов
Образец поступил 17.02.2026 12:00
регистрационный номер пробы в журнале -4
дата начала испытаний 18.02.2026 15:00, дата окончания испытаний 19.02.2026 16:30

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний* с учетом расширенной неопределенности (P-0,95 к=2)	Величина допустимого уровня	Класс стройматериалов
1	Удельная активность (A_{Ra}), ^{226}Ra	Бк/кг	10,7±4,4	Не нормируется	-
2	Удельная активность (A_{Th}), ^{232}Th	Бк/кг	9,2±4,2	Не нормируется	-
3	Удельная активность (A_K), ^{40}K	Бк/кг	131,0±48,2	Не нормируется	-
4	Эффективная удельная активность естественных (природных) радионуклидов (Аэфф.ЕРН)-расчет	Бк/кг	34,4±8,3	Не более 370	I класс
5	МЭД гамма излучения на расстоянии 0,1м от поверхности продукции	мкЗв/ч	0,11±0,02	Не более 2,5	-

* среднее по 5-ти измерениям по ГОСТ 30108-94

Классы стройматериалов:
I класс (Аэфф<370 Бк/кг) –для материалов, используемых в строящихся и реконструируемых жилых и общественных зданиях (во всех видах строительства и строительных работ);
II класс (370<Аэфф<740 Бк/кг) –для материалов, используемых в дорожном строительстве в пределах территории населенных пунктов и зон перспективной застройки, а также при возведении производственных сооружений;
III класс (740<Аэфф<1500 Бк/кг)- для материалов, используемых в дорожном строительстве вне населенных пунктов;
IV класс (1500<Аэфф<4000 Бк/кг)- возможно использование материалов только при разрешении органов Роспотребнадзора;
4000 Бк/кг<Аэфф – использовать в строительных целях запрещается.

Ответственный за оформление протокола:
Жихарева Т.И., пом.врача по РГ

Срок действия протокола до 20.02.2027г.

Конец протокола испытаний № 32-01/06211-26 от 20.02.2026

Протокол испытаний № 32-01/06211-26 от 20.02.2026
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЦ)